Profil przebudowywanego wodociagu w0A150
skala V/1:100, H/1:500





Węzły wodociągowe na przekładanej trasie pomiedzy punktami "A" i "B"

WĘZEŁ "1", "2", "4", "5" "7"



1 proj. wodoc. Ø160x9,5mm PEHD100 SDR17 PN10
2 proj. opaska do nawiercania do rur z PE typ HAKU-Ø160/1 1/4" producent "Hawle"
3 proj. zasuwa do przyłączy domowych nr kat. 2800, Dn25mm (1 x gwint zew., 1 x złącze ISO do rur PE) wraz z uzbrojeniem /obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna/ producent "Hawle" lub "Jafar"
4 istniejące przyłącze Ø32mm PEHD

WĘZEŁ "3"



1 proj. wodoc. Ø160x9,5mm PEHD100 SDR17 PN10
2 proj. opaska do nawiercania do rur z PE typ HAKU-Ø160/1 1/4" producent "Hawle"
3 proj. zasuwa do przyłączy domowych nr kat. 2800, Dn25mm (1 x gwint zew., 1 x złącze ISO do rur PE) wraz z uzbrojeniem /obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna/ producent "Hawle" lub "Jafar"
4 istniejące przyłącze Ø25mm PEHD

WĘZEŁ "5"



2 proj. opaska do nawiercania do rur z PE typ HAKU-Ø160/1 1/4" producent "Hawle"
3 proj. zasuwa do przyłączy domowych nr kat. 2800, Dn25mm (1 x gwint zew., 1 x złącze ISO do rur PE) wraz z uzbrojeniem /obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna/ producent "Hawle" lub "Jafar"
4 istniejące przyłącze Ø32mm PEHD

WĘZEŁ "6" (do hydrantu)



1 proj. wodoc. Ø160x9,5mm PEHD100 SDR17 PN10
2 proj. kołnierz specjalny "system2000" Ø160/Dn150mm do rur z PE, nr kat. 0400 "Hawle"
3 proj. trójnik żeliwny typ "T" Dn150/odg: Dn80mm "Jafar"
4 proj. zasuwa typ E , Dn80mm, nr kat. 4000 (2 x kołnierz) wraz z uzbrojeniem /obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna/ producent "Hawle" lub "Jafar"
5 proj. rury i kształtki żeliwne kołnierzowe Dn80mm,wg PN-83/H-02651
6 proj. kolano żeliwne stopowe, kołnierzowe Dn80mm kąt 90° PN16 "Jafar"
7 hydrant nadziemny HP80, Dn80mm, Q=10dm3/s

Węzły wodociągowe na przekładanej trasie pomiedzy punktami "C" i "D"

WĘZEŁ "1", "2", "4"



1 proj. wodoc. Ø160x9,5mm PEHD100 SDR17 PN10
2 proj. opaska do nawiercania do rur z PE typ HAKU-Ø160/1 1/4" producent "Hawle"
3 proj. zasuwa do przyłączy domowych nr kat. 2800, Dn25mm (1 x gwint zew., 1 x złącze ISO do rur PE) wraz z uzbrojeniem /obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna/ producent "Hawle" lub "Jafar"
4 istniejące przyłącze Ø32mm PEHD

WĘZEŁ "3", "5"



1 proj. wodoc. Ø160x9,5mm PEHD100 SDR17 PN10
2 proj. opaska do nawiercania do rur z PE typ HAKU-Ø160/1 1/2" producent "Hawle"
3 proj. zasuwa do przyłączy domowych nr kat. 2800, Dn32mm (1 x gwint zew., 1 x złącze ISO do rur PE) wraz z uzbrojeniem /obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna/ producent "Hawle" lub "Jafar"
4 istniejące przyłącze Ø40mm PEHD

"TECHNIKA SANITARNA - JACEK HAJDUK"
ul. Krakusa 3/4, 35-302 Rzeszów
NIP 792-153-85-54
mail: jadger@poczta.onet.pl, kom. 664 99 49 43

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1358R UL. KS. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCHI WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI UZBROJENIA TERENU		
INWESTOR	GMINA ROPCZYCE ul. Krisego 1 39 -100 Ropczyce		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
TEMAT RYS.	Profil przebudowywanego wodociagu woA150.		
Skala:	V/1:100 H/1:500	Nr rys.: 2	
Data:	Listopad 2017		
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Hajduk	PDK/0032/PWOS/09	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Aneta Samborska	PDK/0086/PWOS/05	