

Ropczyce, dnia 15.03.2019 r.

PPZP.271.4.2019

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach”*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

**W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:**

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

- kolor nawierzchni pomarańczowy i zielony czy czerwony i zielony?

Proszę o dopuszczenie koloru ceglasto-czerwonego.

Proszę o wyjaśnienie, czy należy przyjąć do wyceny 1 komplet (czyli 2 sztuki bramek) o wymiarach 3x2 m i po komplecie (2szt) bramek o wym 5x2 m? czy 1 komplet bramek (2szt) o wym 3 x 2 m?

Wysięgnik stojaka do koszykówki o wysięgu 2,20 – 3,2m, 2,5 – 3,2m czy 2,60-3,2m?

Siatka do obręczy do kosza – średnica sznurka 5 mm czy 6 mm?

Skok w dal: Et gr 30 mm czy 35 mm?”

**Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:**

Należy zastosować nawierzchnie w kolorze czerwonym i zielonym.

Do wyceny należy przyjąć 2 szt. bramek o wymiarach 3 x 2 m oraz 2 szt. bramek o wymiarach 5 x 2 m.

Należy przyjąć wysięgnik stojaka o wysięgu min. 2,20 m, montaż stojaka w obrębie nawierzchni poliuretanowej.

Na siatkę do obręczy do kosza należy przyjąć sznurek o średnicy 6mm.

Konstrukcję nawierzchni wraz z podbudową skoczni w dal należy przyjąć jak na boisku wielofunkcyjnym.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Marek Misiura