

Ropczyce, dnia 07.05.2019 r.

PPZP.271.5.2019

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont infrastruktury drogowej w miejscowości Ropczyce, Lubzina, Mała i Niedźwiada”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„W związku z przetargiem pn. Remont infrastruktury drogowej w m. Ropczyce , Lubzina , Mała i Niedźwiada proszę o sprecyzowanie pozycji w przedmiarze : Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa , grubość w-wy po zagęszczeniu 15cm , czy zamawiający dopuszcza stabilizacji wykonanej na miejscu czy stabilizacja musi być z dowozu.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza stabilizacji wykonywanej na miejscu; do wykonania warstwy podbudowy należy zastosować stabilizację z betoniarni.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Misiura