

ZP.271.1.2018

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce – etap II”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„Roboty rozbiórkowe

1. w przedmiarze w poz. 7 d.1 wskazano do demontażu, łącznie 10 szt.:
 - balustrady schodowe,
 - balustrady balkonowe,
 - konstrukcje schodów,
 - konstrukcje świetlików stalowych;

Prosimy o podanie szczegółowych wymiarów poszczególnych elementów przeznaczonych do rozbiórki wraz z informacją z jakich kształtowników, profili zostały wykonane.
2. *Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga montażu nawiewników w stolarnie okiennej. W przeciwnym razie prosimy i uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o poprawne zestawienie stolarki okiennej (wraz z rzutami) ukazujące rodzaj, parametry, ilość i umiejscowienie nawietrzaków.*
3. *W opisie technicznym zaznaczono zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do NRO „dwukrotnie nasączyć środkiem ognioochronnym np. FOBOS M-25, FOBOS M-2F, masą ognioochronną Antyflam Werizol”. Niestety podane środki są niedostępne. Prosimy o potwierdzenie, że można wykonać impregnację do NRO środkiem FOBOS M-1.*
4. *W poz. 445 d.12 podano wywóz ziemi zbędnej z wykopów do 1 km. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję przewidującą dalsze przewiezienie na odległość powyżej 1 km i podanie krotności dla tej pozycji.*
5. *Prosimy o potwierdzenie, że schody poz. 4.6b oraz schody poz. 4.6a zostały już wykonane i nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.*
6. *Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach o nr od 5 do 11 (Rys. 1 architektura) należy również wykonać podkład z ubitych materiałów sypkich, oraz podkład betonowy (poz. 64 d.6 poz. 65 d.6)*
7. *W przedmiarze w poz. 78 d.7 ujęto jedynie ołacenie połaci dachowej łatami, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ołacenie również kontrłatami.*

8. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż okien: N1 i N2 są poza zakresem zamówienia.
9. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów dla robót żelbetowych, w przedmiarze nie ujęto wykonania poz. 2.5f S6 – 1 szt. (rys. KB-06.08) ; poz. 2.4b – 1 szt.(rys. KB-07.03); poz. 3.2c (rys. KB-07.04).
10. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie balustrad, których zestawienie znajduje się na rys. 15 branży architektury, jest poza zakresem zamówienia. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje."

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad 1. Niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania robót ujętych w poz. 7 d.1 przedmiaru: „Demontażu balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych”. Pozycji tej nie należy uwzględniać przy wyliczeniu ceny.

Ad.2. W ramach niniejszego zamówienia nie wymaga się montażu nawiewników w stolarnie okiennej.

Ad.3. Impregnację do NRO można wykonać środkiem np. FOBOS M-1.

Ad.4. Wywóz ziemi zbędnej z wykopów do 1 km jest ujęty w poz. nr 115 d.12 przedmiaru robót a nie poz. przedmiaru 445 dział 12. Zamawiający nie przewiduje potrzeby wprowadzenia dodatkowej pozycji dotyczącej wywozu ziemi na dalszą odległość.

Ad.5. Roboty dotyczące poz. 4.6 b oraz poz. 4.6 a (rys. K1 – Schemat konstrukcyjny fundamentów) zastały już wykonane i nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania, pozycji tych nie należy uwzględniać przy wyliczeniu ceny.

Ad.6. W pomieszczeniach o nr od 5 do 11 (rys. nr 1 – rzut parteru) nie będą wykonywane żadne roboty budowlane w ramach niniejszego zamówienia.

Ad.7. Należy wycenić dodatkowo ołacenie kontrłatami. Pozycja uzupełniona w zaktualizowanym przedmiarze robót.

Ad.8. Dostawa i montaż okien oznaczonych jako N1 i N2 nie są objęte zamówieniem.

Ad.9. Zamawiający uzupełnia przedmiar robót dla robót żelbetowych, który należy uwzględnić przy wycenie robót. Pozycje uzupełnione w zaktualizowanym przedmiarze robót.

Ad.10. Zamawiający potwierdza, że wykonanie balustrad, których zestawienie znajduje się na rys. 15 branży architektury, nie są objęte zamówieniem.

W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót, uwzględniający zmiany wprowadzone w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania Nr 1 i Nr 2.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

BURMISTRZ
Bolesław Bujak