



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zakład w Rzeszowie

ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów

tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak: RG.7011.5.2016

Nasz znak: PSG6III/ZIU/18W/391170/16 - 97/1/16

Gmina Ropczyce

UL. KRISEGO 1

39-100 ROPCZYCE

Rzeszów, 25.02.2016

Dot.: warunków technicznych przebudowy przyłącza gazowego w związku z rozbudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Ropczycach.

W nawiązaniu do wniosku w sprawie j/w podajemy warunki techniczne przebudowy sieci gazowej:

1. Przebudowę należy objąć istniejącą sieć gazową o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
PRZYL A-B	S/C	DN 32	Stal	93	Ropczyce Kilińskiego	1	

2. Przebudowywaną sieć gazową należy wykonać zgodnie z poniższym zakresem:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
przyłącz	s/c	dn 40	PE 100 SDR 11	-	Ropczyce Kilińskiego	1	

3. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji (wraz z infrastrukturą techniczną oraz pozostałymi elementami towarzyszącymi) należy wziąć pod uwagę, że odległości wszystkich projektowanych elementów naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejącej sieci gazowej (niewchodzącej w zakres przebudowy) powinna spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa budowlanego a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640). z uwzględnieniem §110.