

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 12
CENTRALA - tel./fax 17 22 18 296, 17 22 18 298
e-mail: info@puk.itl.pl, www.pukropczyce.eu

ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

Robót budowlanych:

- sieci wodno.-kan.,
- stany surowe budynków,
- układanie kostki brukowej,
- nadzory budowlane,
- porady budowlane,
- inne roboty budowlane według zleceń.

Wodociągów i kanalizacji:


- oczyszczania ścieków,
- projekty wodno-kan.,
- unieszkodliwiania osadów komunalnych,
- ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnych.

Usług komunalnych:

- wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- sprzątanie placów, ulic i chodników,
- koszenie trawy,
- usługi transportowe,
- usługi sprzętowe.

SĄD REJONOWY
Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w Rzeszowie
Nr KRS 0000127016
Kapitał zakładowy 9 390 500,00

DWK - 503/45/03/2016



Ropczyce dnia 10-03-2016r.

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Dotyczy: Warunków technicznych przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyspiańskiego w Ropczycach.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ropczycach zapewnia odbiór ścieków komunalnych i wyraża zgodę na przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej związanej z budową hali sportowej przy ul. Wyspiańskiego w Ropczycach na dz. nr 1689/7 po spełnieniu następujących warunków :

1. Na przebudowę sieci kanalizacyjnej opracować projekt budowlany, który należy uzgodnić branżowo w przedsiębiorstwie przed złożeniem do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować z rur PVC-U (litych) wg PN-EN 1401:1999., Klasy SN-8 z zachowaniem spadku kanału powyżej 0,5% dla rurociągu $\varnothing 200$ i powyżej 1,0% dla rurociągu $\varnothing 160$ mm.
3. Na ciągach kanalizacyjnych w miejscach węzłów lub przeszkód terenowych studzienki kanalizacyjne wykonać jako betonowe o średnicy min. 1000mm, a ich lokalizację projektować w sposób umożliwiający dojazd samochodem asenizacyjnym.
4. Studzienki w drogach, placach utwardzonych zakończyć włączami żeliwnymi D400
5. **Przed zasypaniem wykopów zgłosić do odbioru technicznego do PUK Sp. z o.o. w Ropczycach wykonane odcinki sieci.** Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi podlegają odbiorowi przez jednostki eksploatujące te urządzenia.
6. Wykonać inwentaryzację powykonawczą wybudowanej sieci kanalizacyjnej której 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na podkładzie mapowym doręczyć do przedsiębiorstwa przed spisaniem protokołu odbioru końcowego.
7. Do realizacji przebudowy sieci kanalizacyjnej można przystąpić po zakończeniu okresu trwałości projektu.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

PREZESZARZADU

mgr inż. Janusz Środa