

Ropczyce, dnia 09.04.2018 r.

ZP.271.12.2018

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 8 o treści:

„Pytanie 1

W związku z faktem iż wykładziny linoleum nie posiadają certyfikatów federacji sportowych EHF i FIBA a ponadto certyfikat EHF posiada wyłącznie producent Gerflor co zgodnie z tym działaniem skutkuje naruszeniem zasady uczciwej konkurencji wnosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez nawierzchnie sportową jakichkolwiek opinii międzynarodowych federacji sportowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania nawierzchni z wykładziny PCV czy Linoleum?”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. Pytanie 1

W nawiązaniu do udzielonej pismem z dnia 04.04.2018 r. odpowiedzi na zapytanie Nr 3, odpowiedź ad. 2., Zamawiający odstępuje od wymogu żądania certyfikatów sportowych, w tym: EHF, FIBA i pozytywnej opinii PZPS dla wybranej konstrukcji podłogi i nawierzchni.

Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał przebadania całej podłogi za zgodność z normą PN EN 14904 oraz wystawienia deklaracji zgodności z ww normą.

Ad. Pytanie 2

Zamawiający będzie wymagał zastosowania nawierzchni z Linoleum zgodnie z wymogami zawartymi w udzielonej odpowiedzi na w/w pytanie nr 1.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

PURMISTRZ
Bolesław Bujak