

Mielec, dn. 10.11.2016 r.

L. dz.RE2/RM/2016/10/698/W/2016/11/140


Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Dotyczy: warunki zabezpieczenia kolidujących kabli elektroenergetycznych

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków zabezpieczenia kolizji - kolizja ze zmianą sposobu zagospodarowania działki – budowa parkingów wraz z wewnętrzną drogą manewrową przy ul. Św. Barbary w Ropczycach Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Istniejące linie kablowe energetyczne średniego napięcia 15 kV ze stacji trafo Ropczyce 7 do stacji trafo Ropczyce 34 oraz ze stacji trafo Ropczyce 20 do ZK SN w obrębie skrzyżowania z projektowaną drogą manewrową należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT 160 .
2. Istniejące linie kablowe energetyczne niskiego napięcia ze stacji trafo Ropczyce 7 (4 szt.) w obrębie skrzyżowania z projektowaną drogą manewrową należy przełożyć w obręb projektowanych parkingów oraz zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT 110 .
3. Prace w pobliżu istniejących czynnych kabli energetycznych średniego oraz niskiego napięcia należy wykonać ręcznie pod ścisłym nadzorem Posterunku Energetycznego Ropczyce – uzyskać protokół odbioru technicznego.
4. Całość prac jak wyżej należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
5. Ważność warunków jak wyżej określa się na okres 2 lat tj. do dnia 10.11.2018r.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Mielec

Dyrektor
Ryszard Masłyk

Do wiadomości:

1. Adresat
2. P. Jacek Wojtas , ul. Porąbki 55
35-317 Rzeszów
3. aa