

**INFRAKOM**  
**Jacek Wojtas**  
**ul. Porąbki 55**  
**35-317 Rzeszów**

dotyczy: warunków technicznych na wykonanie podłączenia wód z projektowanych wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.10.2016. Gmina Ropczyce wyraża zgodę na odprowadzenie wód z projektowanych wpustów ulicznych w obrębie parkingu przy ul. Św. Barbary do istniejącej kanalizacji deszczowej.

1. W ciągu istniejącej kanalizacji deszczowej pomiędzy studzienkami o rzędnych 238,81/235,43 oraz 236,19/233,92 zaprojektować i wykonać studnię kd do której należy włączyć wody opadowe z wpustów ulicznych w sposób zapewniający jego szczelność, dostosowując średnicę do ich ilości a głębokość włączenia do rzędnych dna zaprojektowane studzienki. Konserwacja i utrzymanie drożności odcinka wykonanej kanalizacji spoczywa na Inwestorze,
- 2/ zgłosić do tut. Urzędu termin rozpoczęcia robót, roboty ulegające zakryciu, zakończenie robót,
- 3/ wykonać inwentaryzację powykonawczą i dostarczyć 1 egz. kopii do Ref. DGM,
- 4/ opracować we własnym zakresie dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę,
- 5/ spełnić warunki jakie nakłada Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1800),
- 6/ z chwilą wprowadzenia opłat z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej będą naliczane opłaty uzależnione od ich ilości,
- 7/ opracowany projekt włączenia kanalizacji deszczowej oraz technologię wykonania należy uzgodnić w Ref. DGM Urzędu Miejskiego w Ropczycach.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Wiesław Maziarz*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Osoba uprawniona do kontaktu: Sikora Maciej- Referat DGM, pok. Nr 16 Urzędu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1.

Tel. (0-17) 2210530, fax. (017) 2210555