

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce – etap II”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 2 o treści:

„Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. *Brakuje w przedmiarach przedstawionych w dokumentacji pozycji zbrojenia i szalowania szybu windowego. Czy szyb ma być objęty tym etapem robót?*
2. *W pozycji 108 przedmiaru robót uwzględnione jest okno O4 w ilości 1szt. W projekcie występują 3 takie okna. Ile faktycznie okien ma być uwzględnione?*
3. *W projekcie opisano, że drzwi mają posiadać szyby bezpieczne, czy szyba bezpieczna ma być od wewnątrz i od zewnątrz czy tylko z jednej strony. I czy stolarka okienna ma posiadać szyby zwykłe czy bezpieczne i też w jakim układzie?”*

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad 1. Wykonanie szybu windowego jest objęte niniejszym zamówieniem (patrz dział II pkt. 1.1 SIWZ), dlatego też wprowadza się dodatkowe pozycje w zaktualizowanym przedmiarze robót.

Ad.2. W pozycji przedmiaru robót nr 108 (poz. 114 w zaktualizowanym przedmiarze robót) należy przyjąć okna o symbolu O4 w ilości 3 szt.

Ad. 3. Szyby bezpieczne w drzwiach zewnętrznych mają być tylko z jednej strony – od zewnątrz. Stolarka okienna ma posiadać szyby zwykłe.

W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót, uwzględniający zmiany wprowadzone w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania Nr 1 i Nr 2.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

PRZEMISTRZ
17/01/18
Bolesław Bujak