

Ropczyce, dnia 30.01.2018 r.

ZP.271.5.2018

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowej na odcinku o długości 716 m w miejscowości Ropczyce”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„W związku z planowanym udziałem w wyżej wymienionym przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące wyjaśnienia dot. dokumentacji przetargowej.

1. Czy stabilizacji podlegają wszystkie punkty graniczne uwidocznione w EGIB?
2. Czy punkty graniczne mają być zastabilizowane: dwustopniowo - słupek betonowy z krzyżem i z podcentrem wraz ze słupkiem betonowym koloru żółtego z napisem „Pas drogowy”?
3. Czy punkty graniczne mają być zastabilizowane: - tylko słupek z napisem „Pas drogowy” z podcentrem?
4. Czy punkty graniczne mają być zastabilizowane: - słupek betonowy z krzyżem i z podcentrem na wszystkich punktach granicznych, a słupek betonowy z napisem „Pas drogowy” w odległościach nie większych niż 200m pomiędzy znakami?
5. Czy dla punktów granicznych dla których nie jest możliwa stabilizacja dwustopniowa (utwardzone place, chodniki, jezdnie), stosować stabilizację jednostopniową w formie stalowych bolców lub rurek?”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Do wyceny przyjąć stabilizację punktów granicznych w ilości 40 punktów.

Ad.2. do Ad. 4. Punkty graniczne mają być zastabilizowane: słupek betonowy z krzyżem i z podcentrem.

Ad.5 Dla punktów granicznych dla których nie jest możliwa stabilizacja za pomocą słupka betonowego należy stosować stabilizację w formie stalowych bolców lub rurek

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.


Bolesław Bujak